

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监检记〔2020〕 执00306 号

被检查单位: 北京彤程创展科技有限公司

地址: 北京市北京经济技术开发区博兴街道办事处科创14街20号院BDA企业汇10#-3

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 危化品专用储存室

检查时间: 2020 年 06 月 01 日 10 时 06 分至 06 月 01 日 10 时 47 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局 行政执法人员 赵贵根、刘毅兰, 证件号码为 110231011、110231031, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2020〕执00307号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 该公司设置了危化品专用储存室, 张贴了安全警示标志 (未发现明显问题)
2. 该公司危化品专用储存室设置了防爆风机和防爆电气线路, 安装了物联网监测系统和静电消除器 (未发现明显问题)
3. 该公司制定了危险化学品专项应急预案, 于2019年开展了危化品危化品应急演练, 建立了应急物资清单 (未发现明显问题)
4. 该公司制订了危险化学品安全检查制度和出入库制度, 有出入库记录和温湿度记录, 有一书一签 (未发现明显问题)
5. 未见该公司危化品专用储存室应急物资点检记录

要求该公司按期整改以上隐患, 加强隐患排查, 落实主体责任, 确保生产安全。

(以下空白)

以上内容看过, 情况属实。

检查人员(签名): 赵贵根 刘毅兰

被检查单位现场负责人(签名):

2020 年 06 月 01 日