

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管)安监现记〔2020〕 执00321 号

被检查单位: 北京中航智科技有限公司(91110302057391444C)

地址: 北京市北京经济技术开发区荣华街道办事处同济南路20号1幢1层

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 生产车间

检查时间: 2020 年 06 月 02 日 14 时 33 分至 06 月 02 日 15 时 31 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局 行政执法人员 赵贵根 、 刘毅兰 ,
证件号码为 110231011 、 110231031 , 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2020〕执00320号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 该公司危化品存储在专用防爆柜中(未发现明显问题)
2. 该公司危化品防爆柜通风孔未打开, 未进行静电接地
3. 该公司制订了危险化学品安全管理制度, 有出入库记录(未发现明显问题)
4. 该公司编制了危险化学品专项应急预案, 建立了应急物资台账(未发现明显问题)
5. 未见该公司2019年8月危化品泄露应急演练记录

要求该公司按期整改以上隐患, 加强隐患排查, 落实主体责任, 确保生产安全。

(以下空白)

以上看过情况属实。

检查人员(签名): 赵贵根 刘毅兰

被检查单位现场负责人(签名):

2020 年 06 月 02 日