

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2020〕 执00335 号

被检查单位: 北京和杰创新生物医学科技有限公司(91110114775473970A)

地址: 北京市北京经济技术开发区博兴街道办事处科创十四街汇龙森科技园99号7号楼-3-301

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 危化品专用储存室

检查时间: 2020 年 06 月 05 日 14 时 46 分至 06 月 05 日 15 时 21 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局 行政执法人员 赵贵根、刘毅兰, 证件号码为 110231011、110231031, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2020〕执00336号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 该公司设置了危化品专用储存室, 于储存室门口两侧张贴了注意通风等安全警示标志 (未发现明显问题)

2. 该公司危化品专用储存室安装了防爆空调和电气线路, 物联网监测系统正常运行, 设置有静电消除器 (未发现明显问题)

3. 该公司制订了危险化学品的安全管理制度, 有出入库记录和温湿度记录, 一书一签齐全 (未发现明显问题)

4. 该公司编制了危化品洒漏现场处置方案, 于2020年3月开展了盐酸洒漏现场处置演练, 建立了应急物资清单 (未发现明显问题)

5. 该公司两瓶500毫升醋酸存储在易燃品柜中, 已当场进行整改, 移至腐蚀品柜中 (立即整改)

要求该公司加强隐患排查, 落实主体责任, 确保生产安全。

(以下空白)

以上看过, 情况属实。

检查人员(签名): 赵贵根 刘毅兰

被检查单位现场负责人(签名):

2020 年 06 月 05 日