

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2020〕 执00369 号

被检查单位: 北京金风科创风电设备有限公司(91110302784801067B)

地址: 北京市北京经济技术开发区荣华街道办事处康定街19号

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 污水处理站

检查时间: 2020 年 07 月 14 日 10 时 39 分至 07 月 14 日 10 时 59 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局行政执法人员 蒋立涛、范文宾, 证件号码为 110231027、110231033, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2020〕执00379号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

- 1.该单位制定了有限空间管理制度; (未发现明显问题)
- 2.该单位有有限空间辨识台账; (未发现明显问题)
- 3.有有限空间作业应急预案及2020年上半年演练记录; (未发现明显问题)
- 4.与第三方签订了安全协议协议; (未发现明显问题)
- 5.污水站无安全警示标志。

加强有限空间管理。

(以下空白)

以上检查过程, 情况属实

检查人员(签名): 蒋立涛 范文宾

被检查单位现场负责人(签名):

2020 年 07 月 14 日