

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2020〕 执00533 号

被检查单位: 中航迈特粉冶科技(北京)有限公司(9111010808045372x)

地址: 北京市北京经济技术开发区博兴街道办事处凉水河二街5号院4号楼1层102室、103室、2层203室

法定代表人(负责人): \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

检查场所: 实验室

检查时间: 2020 年 10 月 21 日 16 时 12 分至 10 月 21 日 16 时 32 分

我们是 北京经济技术开发区安全生产监督管理局 行政执法人员 蒋立涛、刘毅兰，  
证件号码为 110231027、110231031，这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2020〕执00540号内容要求，对该单位进行执法检查，当日检查情况如下:

- 1.该单位不涉及配电室; (其它)
- 2.实验室配电柜带电导体裸露;
- 3.配电柜操作位未设置绝缘胶垫;
- 4.实验室开关箱无标识;
- 5.该单位用电操作通过物业电工来开展,不涉及特种作业人员; (其它)
- 6.未制定用电安全应急预案

加上用电安全管理

(以下空白)

以上看过,情况属实

检查人员(签名): 蒋立涛 刘毅兰

被检查单位现场负责人(签名): \_\_\_\_\_

2020年10月21日