

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2021〕 执00073 号

被检查单位: 玛汀瑞亚汽车技术(北京)有限公司(9110105589092891T)

地址: 北京市北京经济技术开发区博兴街道办事处经海五路58号院3号楼一层

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 车间

检查时间: 2021 年 02 月 25 日 14 时 55 分至 02 月 25 日 15 时 15 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局行政执法人员 蒋立涛、范文宾, 证件号码为 110231027、110231033, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2021〕执00077号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 液化石油气储存防爆柜排风扇吸风口位置设置不当
2. 声光报警未明确专人管理

要求该单位在重点时段加强安全隐患排查, 并及时整改落实主体责任。

(以下空白)

已看过情况属实

检查人员(签名): 蒋立涛 范文宾

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 02 月 25 日