

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2021〕 执00094 号

被检查单位: 北京华德液压工业集团有限责任公司(91110000101476227Y)

地址: 北京市北京经济技术开发区荣华街道办事处同济北路5号

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 配电室

检查时间: 2021 年 03 月 10 日 09 时 40 分至 03 月 10 日 10 时 46 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局行政执法人员 范文宾、蒋立涛, 证件号码为 110231033、110231027, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2021〕执00097号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 高压配电室2组应急照明灯不亮;

2. 查看该单位电工杨延军的高压电工证件2020年12月复审, 已参加考试合格; (其它)

3. 未见该单位的配电室应急预案演练记录;

4. 配电室门上设置明显的安全警示标志, 低压配电柜10组设备老旧, 计划2021年5月更新。
(其它)

(以下空白)

证据过墙记录

检查人员(签名): 范文宾 蒋立涛

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 03 月 10 日