

安全生产行政执法文书

现场检查记录

(京技管) 安监现记〔2021〕 执00518 号

被检查单位: 北京中车赛德铁道电气科技有限公司(9111030275215407X8)

地址: 北京市北京经济技术开发区荣华街道办事处永昌中路9号

法定代表人(负责人): 职务: 联系电话:

检查场所: 会议室、有限空间

检查时间: 2021 年 08 月 25 日 15 时 06 分至 08 月 25 日 15 时 26 分

我们是 北京经济技术开发区 安全生产监督管理局 行政执法人员 林晓伟、赵贵根, 证件号码为 110231021、110231011, 这是我们的证件(出示证件)。

现依法对你单位进行现场检查, 请予以配合。

检查情况: 根据《现场检查方案》(京技管)安监检查〔2021〕执00535号内容要求, 对该单位进行执法检查, 当日检查情况如下:

1. 该单位未见有限空间劳动保护用品管理制度
2. 该单位已建立应急管理制度(未发现明显问题)
3. 该单位已建立应急预案演练(未发现明显问题)
4. 该单位消防水池入口未设置有限空间警示标识
5. 该单位已建立有限空间管理制度(未发现明显问题)

该单位为应急管理及有限空间专项, 要求你单位针对以上问题立即进行整改并提交整改报告(加盖公章), 落实企业主体责任, 加大隐患排查力度, 防止事故发生, 确保生产安全及环境安全。

(以下空白)

以上看过, 情况属实

检查人员(签名): 林晓伟 赵贵根

被检查单位现场负责人(签名):

2021 年 08 月 25 日